



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2019CQC012018-440992
(任务编号)

产品名称：自恢复式过欠压保护器

型 号：TGZGQ3-100

检测机构：上海电器设备检测所有限公司





产品名称: 自恢复式过欠压保护器 型号: TGZGQ3-100 商标: TENGEN 样品数量: 3台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-10-31 完成日期: 2019-11-08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
--	--


试验结论: 依据 JB/T 12762-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGZGQ3-100
 Ui: 500V;
 Ue: AC400V;
 In: 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;
 额定限制短路电流能力 (Inc): 6kA;
 极数: 3P+N(N极常通);
 不带过电流保护

主检:  日期: 2019.12.02

审核:  日期: 2019.12.02

签发:  日期: 2019.12.02



备注:

变更项目	变更前	变更后
电子组件板印制板布局改动	见附页 1 图 1、图 2	见附页 2 图 3、图 4
原证书编号	CQC18012185478	
原测试报告编号	00901-V2017CQC012018-337298	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	